

Tuote	Laajuus	kohde
Kuntolausunto	Syvä	Voimansiirtoöljy, Säättö-öljy

Kuntolausunto on tarkoitettu kohteen öljyn kautta tehtävään säännölliseen kunnonseurantaan ja säännölliseen sekä laaja-alaiseen öljyn käyttökunnan tarkasteluun. Lausunto pohjautuu öljyn ominaisuuksien ja sisältämien ainesosien analyysiin ja niiden vaikutusten arviointiin kokonaisuudelle.

Syväkuntolausunto antaa erinomaisen kuvan öljyn käyttökelpoisuudesta, käyttöiästä ja mahdollisista järjestelmävaurioiden havainnoinnin öljyn kautta. Lausunnon perusteella pystytään määrittelemään myös öljyn huoltotarve.

Viskositeetti @ 40C	DIN ISO 2909	ASTM D7279
Viskositeetti @ 100C	"	
Viskositeetti indeksi	"	
Kokonaishappoluku TAN	EN 12634	ASTM D664
Lisäaine ja kulumametallit	DIN 51399-1	ASTM D5185
Vesipitoisuus	DIN EN ISO 12937-B	ASTM D3401
Ilman erottuminen @ 50C	DIN ISO 9120	ASTM D3427
Antioksidanttipitoisuus, absoluutt.		in-house
RPVOT (hapettuminen)		ASTM D2272
Vahtoamistesti, Seq I - III		ASTM D892
Partikkelimäärä	ISO 4406	
Puhtausanalyysi	ISO 4405 mod.	

Kuntolausuntoon tarvittava minimiöljymäärä 1000 ml
(katso erikseen näytteenotto-ohjeet)

Kuntolausunnon normaalitoimitusaika on 5 työpäivää. Nopeammat toimitukset saatavana erillishintaan.

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Kuntolausunto annetaan toimitetun öljynäytteen perusteella ja sen edustavuus järjestelmän öljystä riippuu öljynäytteen toimittajasta.

<u>käyntiosoite</u>	<u>Postiosoite</u>	<u>Y-tunnus</u>	<u>Yhteystiedot</u>
Tikkutehtaantie 63 B 40800 Vaajakoski	PL 93 40321 Jyväskylä	2751675-2	+358503086554 fi@fluidintelligence.fi